

【放流水】

2023年度

処分場の放流水(余水)は全て公共下水道に送水して処分しています。

項目		下水排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			2023/5/26											
採取日			2023/4/24											
採取時刻	－		8:55											
気温	℃		17.5											
水温	℃	45未満	16.7											
透視度	cm		79.0											
水素イオン濃度	－	5～9	8.4(18)											
生物化学的酸素要求量	mg/L	600未満	2.3											
浮遊物質質量	mg/L	600未満	5											
大腸菌群数	個/cm ³	日間平均3000以下	0											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下	1未満											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	mg/L	30以下	1未満											
窒素含有量	mg/L	240未満	4.1											
磷含有量	mg/L	32未満	0.03											
沃素消費量	mg/L	220未満	2											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満											
シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満											
有機リン化合物	mg/L	1以下	0.1未満											
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満											
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05未満											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満											
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満											
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満											
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満											
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.001未満											
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.001未満											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.001未満											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	0.001未満											
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.001未満											
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.002未満											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.001未満											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.001未満											
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.001未満											
チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満											
シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満											
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満											
ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満											
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満											
ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	3.0											
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	5.6											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05未満											
フェノール類	mg/L	5以下	0.05未満											
銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.03未満											
亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.01未満											
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満											
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満											
クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.05未満											
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.0025											
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380以下	1.5											
ノニルフェノール	mg/L	－												
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	－												
クロロエチレン	mg/L	－												