令和5年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		L 1A - 17		_ H	0.11		0 11	0 11			長吊の有悪、		1	
		点 検 実 施 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月1日	6月1日	7月3日	8月1日	9月1日							
管理棟	気象観測装置	異常警報	0	0	0	0	0							
	門扉・フェンス	破損	0	0	0	0	0							
	トラックスケール	異常値	0	0	0	0	0							
埋立地	搬入道路	冠水·陥没	0	0	0	0	0							
	洗 車 設 備	コンクリートの亀裂	0	0	0	0	0							
	ダンピングヤード	亀裂等	0	0	0	0	0							
	飛散防止フェンス	破損等	0	0	0	0	0							
	遮 水 工	保有水位の異常変動	0	0	0	0	0							
	護岸	変状や損傷等	0	0	0	0	0							
余水処理施設	希 釈 槽	亀裂等	0	0	0	0	0							
	中 和 槽	亀裂等	0	0	0	0	0							
	中和槽撹拌機	異音等	0	0	0	0	0							
	中和槽PH計	異常値	0	0	0	0	0							
	アルカリ貯留槽	亀裂等	0	0	0	0	0							
	酸貯留槽	亀裂等	0	0	0	0	0							
	各種ポンプ	異音等	Δ	0	0	0	0							
	各種送出配管	亀裂等	0	0	0	0	0							
	操作盤	スイッチ異常等	0	0	0	0	0							
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	0	0	0	0	0							
	海水ポンプ	異音等	0	0	0	0	0							
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	0	0	0	0	0							
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	0	0	0	0	0							
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	0	0	0	0	0							
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	0	0	0	0	0							
	下水送出配管	亀裂等	0	0	0	0	0							
	操作盤	スイッチ異常等	0	0	0	0	0							
	防凍のための措置	異常等						る損壊の恐	れのある	部分がない				
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容		止中・修理 予定。同ポ	設移送ポン プNo. 2、 5/22修理完 了。正常稼 働中。 排水管劣化	継ポンプ2基の内域の の内期。 フラ具の がAの不。 がAの不。 を が発れの を で の の の の の の の の の の の の の	の大 1基を 内期。ラートケ表員生 のカリー・ラール計が機て のより、カート・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン	継ポンプ定							
					完了。	. , . , , , ,		○ 用尚わ		↑ 亜分 文		▲ ア日人	ぶ キー キーぶん	

◎ 異常なし △ 要注意 ▲ 不具合があったが修繕※ 異常あり ○ 定期点検 ※ 休転中(オーバーホール)