2024年3月末現在

【放流水】

2023年度

処分場の放流水(余水)は全て公共下水道に送水して処分しています。

項目		下水道排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			2023/5/23	2023/6/6	2023/7/10	2023/8/10	2023/9/6	2023/10/2	2023/11/6	2023/12/6	2024/1/16	2024/2/8	2024/3/1	2024/3/18
採取日			2023/4/24	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/19	2023/8/1	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/11	2023/1/10	2023/2/1	2024/3/1
採取時刻	ー		8:55	8:55	9:02	10:45	10:15	10:45	11:50	9:35	11:27	11:45	10:45	10:50
気温	℃		17.5	18.0	19.8	26.8	30.8	27.4	26.4	14.7	15.6	9.1	10.3	10.4
水温	℃	45未満	16.7	18.8	22.6	26.6	29.4	26.0	24.8	18.6	11.0	7.7	6.6	9.4
透視度	cm		79.0	48.0	80.0	100以上	100以上	69.0	53.0	55.0	60.0	100以上	85.0	74.0
水素イオン濃度	-	5～9	8.4(18)	8.4(22)	8.3(23)	7.9(25)	7.9(29)	8.1(24)	8.0(25)	8.0(21)	8.5(14)	8.8(12)	7.9(10)	8.0(12)
生物化学的酸素要求量	mg/L	600未満	2.3	4.1	1.4	1.6	2.0	2.4	1.9	3.1	2.4	1.1	2.0	0.8
浮遊物質量	mg/L	600未満	5	8	4	3	3	4	5	6	8	3	4	3
大腸菌群数	個/cm^3	日間平均3000以下	0	--	--	3	--	--	68	--	--	0	--	--
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下	1未満	--	--	1未満	--	--	1未満	--	--	1未満	--	--
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	mg/L	30以下	1未満	--	--	1未満	--	--	1未満	--	--	1未満	--	--
窒素含有量	mg/L	240未満	4.1	3.0	2.7	2.6	2.4	1.3	1.2	1.4	3.5	4.3	4.7	4.5
燐含有量	mg/L	32未満	0.03	--	--	0.04	--	--	0.05	--	--	0.05	--	--
沃素消費量	mg/L	220未満	2	--	--	2	--	--	1未満	--	--	6	--	--
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--
シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--
有機リン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	--	--	0.006未満	--	--	0.006未満	--	--	0.006未満	--	--
シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	--	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--	--
ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--
ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	3.0	--	--	2.7	--	--	2.9	--	--	3.3	--	--
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	5.6	--	--	6.4	--	--	5.5	--	--	9.0	--	--
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--
フェノール類	mg/L	5以下	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--
銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.03未満	--	--	0.03未満	--	--	0.03未満	--	--	0.03未満	--	--
亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.01	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--	0.1未満	--	--
クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--	0.05未満	--	--
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.0025	--	--	0.00014	--	--	0.00090	--	--	0.014	--	--
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380以下	1.5	--	--	0.9	--	--	0.1	--	--	0.9	--	--
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
クロロエチレン	mg/L	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--