

【放流水】2023年度

項目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				2023/5/10	2023/5/29	2023/6/30	2023/7/28	2023/9/22	2023/10/10	2023/10/26	2023/12/5	2023/12/28	2024/1/31	2024/3/19	2024/3/28
採取日				2023/4/20	2023/5/9	2023/6/6	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/14	2023/10/2	2023/11/13	2023/12/13	2024/1/11	2024/2/8	2024/3/8
採水時刻				13:15	13:10	13:15	13:10	13:45	13:25	13:10	13:20	13:20	13:20	13:20	13:20
天候				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温				23.9	20.4	17.5	28.1	35.1	27.6	26.1	11.9	15.3	12.1	9.2	9.6
水温		°C		19.0	19.2	21.0	27.6	31.5	27.6	24.0	13.6	14.2	9.9	8.1	9.8
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		6.0以上9.0以下(※1)	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	8.7	(※2) -	8.2	8.2	8.5	8.7
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下(※1)	4.3	3.5	3.7	4.2	3.7	3.2	2.8	(※2) -	3.6	3.2	3.0	6.1
	浮遊物質(SS)	mg/L	10以下(※1)	3.1	3.0	1.3	2.3	1.6	0.5未満	0.5未満	(※2) -	2.2	1.7	1.2	3.4
	窒素含有量	mg/L	120以下	0.9	1.3	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	(※2) -	0.9	1.0	1.0	1.4
健康項目	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.05							
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg/L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					0.02未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.04未満							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.001未満							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.006未満							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
	等項目	チウラム	mg/L	0.06以下					0.005未満						
シマジン		mg/L	0.03以下					0.003未満							
チオベンカルブ		mg/L	0.2以下					0.001未満							
ベンゼン		mg/L	0.1以下					0.01未満							
セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下					0.007							
1,4-ジオキサン		mg/L	0.5以下					0.005未満							
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下					2.0							
ふっ素及びその化合物		mg/L	15以下					1.8							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物		mg/L	200以下					0.3							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/L	5以下					0.5未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)		mg/L	30以下					0.5未満							
フェノール類含有量		mg/L	5以下					0.02未満							
銅含有量	mg/L	3以下					0.02未満								
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02未満								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03未満								
クロム含有量	mg/L	2以下					0.05								
大腸菌群数	個/cm ³	日間平均3000以下					0								
燐含有量	mg/L	16以下					0.05未満								
ダイオキシン類	pgTEQ/L	10以下					0								

注1) (※1) より厳しい自主基準を設定

注2) (※2) 11月は放流していないので、全て参考値