2024年7月16日現在

【放流水】

2024年度

処分場の放流水（余水）は全て公共下水道に送水して処分しています。

項目		下水排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月22日	5月24日	7月8日									
採取日			4月22日	5月8日	6月10日									
採取時刻	－		12:45	11:25	9:12									
気温	℃		19.2	17.1	21.0									
水温	℃	45未満	17.9	18	22.0									
透視度	cm		79	100以上	100以上									
水素イオン濃度	－	5～9	7.9(20)	7.9(19)	8.1(22)									
生物化学的酸素要求量	mg/L	600未満	3.1	1.2	0.6									
化学的酸素要求量	mg/L		--	--	--									
浮遊物質量	mg/L	600未満	4	2	3									
大腸菌群数	個/cm^3	日間平均3000以下	0	--	--									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下	1未満	--	--									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂含有量）	mg/L	30以下	1未満	--	--									
窒素含有量	mg/L	240未満	3.3	3.0	2.9									
燐含有量	mg/L	32未満	0.04	--	--									
沃素消費量	mg/L	220未満	1未満	--	--									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	--	--									
シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	--	--									
有機リン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	--	--									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	--	--									
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	--	--									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	--	--									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	--	--									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	--	--									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005未満	--	--									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--									
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.001未満	--	--									
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.001未満	--	--									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.001未満	--	--									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	0.001未満	--	--									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.001未満	--	--									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.002未満	--	--									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.001未満	--	--									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.001未満	--	--									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.001未満	--	--									
チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	--	--									
シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	--	--									
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	--	--									
ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	--									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	--	--									
ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	2.5	--	--									
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	6.9	--	--									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05未満	--	--									
フェノール類	mg/L	5以下	0.05未満	--	--									
銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.03未満	--	--									
亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.01未満	--	--									
鉄及びその化合物（溶解性）	mg/L	10以下	0.1未満	--	--									
マンガン及びその化合物（溶解性）	mg/L	10以下	0.1未満	--	--									
クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.02未満	--	--									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.054	--	--									
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/L	380以下	1.2	--	--									