

令和 7年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点 検 実 施 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細 別	月次集約日	5月1日											
管 理 棟	気象観測装置	異常警報	◎											
	門扉・フェンス	破損	◎											
	トラックスケール	異常値	◎											
埋 立 地	搬 入 道 路	冠水・陥没	◎											
	洗 車 設 備	コンクリートの亀裂	◎											
	ダンピングヤード	亀裂等	◎											
	飛散防止フェンス	破損等	◎											
	遮 水 工	保有水位の異常変動	◎											
	護 岸	変状や損傷等	◎											
余 水 処 理 施 設	希 積 槽	亀裂等	◎											
	中 和 槽	亀裂等	◎											
	中和槽攪拌機	異音等	◎											
	中和槽PH計	異常値	◎											
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎											
	酸 貯 留 槽	亀裂等	◎											
	各 種 ポ ン プ	異音等	◎											
	各 種 送 出 配 管	亀裂等	◎											
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎											
下 水 送 出 装 置	取 水 ポ ン プ	異音等	◎											
	海 水 ポ ン プ	異音等	◎											
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	下 水 送 出 配 管	亀裂等	◎											
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎											
	防凍のための措置	異常等	凍結による損壊の恐れのある部分がない											
異 常 発 生 時 の 処 置	点検の項目、場所 講じた処置の内容		場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。											

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)