2025年5月30日現在

【放流水】

2025年度

処分場の放流水(余水)は全て公共下水道に送水して処分しています。

項目		下水排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月12日											
採取日			4月16日											
採取時刻	ー		12:15											
気温	℃		19.2											
水温	℃	45未満	13.5											
透視度	cm		100以上											
水素イオン濃度	-	5～9	7.9(16)											
生物化学的酸素要求量	mg/l	600未満	2.2											
化学的酸素要求量	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮遊物質量	mg/l	600未満	2											
大腸菌数	CFU/mL	日間平均800以下	0											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下	1 未満											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	mg/l	30以下	1 未満											
窒素含有量	mg/l	240未満	3.5											
燐含有量	mg/l	32未満	0.03											
沃素消費量	mg/l	220未満	2											
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.003未満											
シアン化合物	mg/l	1以下	0.1未満											
有機リン化合物	mg/l	1以下	0.1未満											
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満											
六価クロム化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満											
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満											
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/l	0.005以下	0.0005未満											
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	0.0005未満											
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	0.0005未満											
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満											
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満											
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.001未満											
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.001未満											
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.001未満											
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	0.001未満											
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.001未満											
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.002未満											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.001未満											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.001未満											
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	0.001未満											
チウラム	mg/l	0.06以下	0.006未満											
シマジン	mg/l	0.03以下	0.003未満											
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.02未満											
ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.001未満											
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.005未満											
ほう素及びその化合物	mg/l	230以下	3.1											
ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	5.7											
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.05未満											
フェノール類	mg/l	5以下	0.05未満											
銅及びその化合物	mg/l	3以下	0.03未満											
亜鉛及びその化合物	mg/l	2以下	0.01											
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	0.1未満											
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	0.1未満											
クロム及びその化合物	mg/l	2以下	0.02未満											
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.037											
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/l	380以下	0.4											
ノニルフェノール	mg/l	-	-											
直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩	mg/l	-	-											
クロロエチレン	mg/l	-	-											