2026年5月22日現在

【放流水】2026年度

項　　目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				5月15日											
採取日				4月20日											
採水時刻				11:20											
天候				晴											
気温				23.6											
水温		℃		19.2											
一般項目	水素イオン濃度（水素指数）（pH）		5.0以上9.0以下	8.6											
	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	90以下	8.7											
	浮遊物質量（SS）	mg／L	60以下	5.2											
	窒素含有量	mg／L	120以下	2.9											
健康項目等	アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと												
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg／L	0.005以下												
	カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03以下												
	鉛及びその化合物	mg／L	0.1以下												
	有機リン化合物	mg／L	1以下												
	六価クロム化合物	mg／L	0.5以下												
	砒素及びその化合物	mg／L	0.1以下												
	シアン化合物	mg／L	1以下												
	ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
	トリクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
	テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
	ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
	四塩化炭素	mg／L	0.02以下												
	1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
	1，1－ジクロロエチレン	mg／L	1以下												
	シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
	1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	3以下												
	1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
	1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
	チウラム	mg／L	0.06以下												
	シマジン	mg／L	0.03以下												
	チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
	ベンゼン	mg／L	0.1以下												
	セレン及びその化合物	mg／L	0.1以下												
	1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
	ほう素及びその化合物	mg／L	230以下												
	ふっ素及びその化合物	mg／L	15以下												
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg／L	200以下												
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	5以下												
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	mg／L	30以下												
	フェノール類含有量	mg／L	5以下												
	銅含有量	mg／L	3以下												
	亜鉛含有量	mg／L	2以下												
	溶解性鉄含有量	mg／L	10以下												
	溶解性マンガン含有量	mg／L	10以下												
	クロム含有量	mg／L	2以下												
	大腸菌数	CFU／100mL	日間平均800以下												
	燐含有量	mg／L	16以下												
	ダイオキシン類	pgTEQ／L	10以下												