2026年6月3日現在

【放流水】

処分場の放流水(余水)は全て公共下水道に送水して処分しています。

2026年度

項目		下水排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月18日	6月1日										
採取日			4月16日	5月14日										
採取時刻	―		10:45	10:30										
気温	℃		20.2	21.6										
水温	℃	45未満	17.8	20.8										
透視度	cm		100以上	100以上										
水素イオン濃度	-	5～9	8.3(19)	8.1(22)										
生物化学的酸素要求量	mg/l	600未満	1.6	3.4										
化学的酸素要求量	mg/l		-	-										
浮遊物質量	mg/l	600未満	1	2										
大腸菌数	CFU/mL	日間平均800以下	0	-										
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	5以下	1 未満	-										
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量)	mg/l	30以下	1 未満	-										
窒素含有量	mg/l	240未満	3.8	3.8										
燐含有量	mg/l	32未満	0.02	-										
沃素消費量	mg/l	220未満	3	-										
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.003未満	-										
シアン化合物	mg/l	1以下	0.1未満	-										
有機リン化合物	mg/l	1以下	0.1未満	-										
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満	-										
六価クロム化合物	mg/l	0.2以下	0.05	-										
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満	-										
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/l	0.005以下	0.0005未満	-										
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	0.0005未満	-										
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	0.0005未満	-										
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満	-										
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満	-										
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.001未満	-										
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.001未満	-										
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.001未満	-										
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	0.001未満	-										
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.001未満	-										
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.002未満	-										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.001未満	-										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.001未満	-										
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	0.001未満	-										
チウラム	mg/l	0.06以下	0.006未満	-										
シマジン	mg/l	0.03以下	0.003未満	-										
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.02未満	-										
ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.001未満	-										
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.005未満	-										
ほう素及びその化合物	mg/l	230以下	3.2	-										
ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	4.2	-										
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.05未満	-										
フェノール類	mg/l	5以下	0.05未満	-										
銅及びその化合物	mg/l	3以下	0.03未満	-										
亜鉛及びその化合物	mg/l	2以下	0.01未満	-										
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	0.1未満	-										
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	10以下	0.1未満	-										
クロム及びその化合物	mg/l	2以下	0.05	-										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.00034	-										
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/l	380以下	1.4	-										