

【放流水】2026年度

項 目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
結果を得た日				5月15日	6月8日	6月24日										
採取日				4月20日	5月18日	6月4日										
採水時刻				11:20	11:00	11:30										
天候				晴	晴	曇										
気温				23.6	26.1	24.0										
水温				℃	19.2	24.4	23.5									
一般項目	水素イオン濃度(水素指数)(pH)		5.0以上9.0以下	8.6	8.6	8.5										
	化学的酸素要求量(COD)	mg／L	90以下	8.7	6.2	5.4										
	浮遊物質(SS)	mg／L	60以下	5.2	2.0	0.7										
	窒素含有量	mg／L	120以下	2.9	2.0	1.7										
健康項目	アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと													
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg／L	0.005以下													
	カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03以下													
	鉛及びその化合物	mg／L	0.1以下													
	有機リン化合物	mg／L	1以下													
	六価クロム化合物	mg／L	0.2以下													
	砒素及びその化合物	mg／L	0.1以下													
	シアン化合物	mg／L	1以下													
	ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下													
	トリクロロエチレン	mg／L	0.1以下													
	テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下													
	ジクロロメタン	mg／L	0.2以下													
	四塩化炭素	mg／L	0.02以下													
	健康項目	1, 2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
		1, 1－ジクロロエチレン	mg／L	1以下												
		シス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1, 1, 1－トリクロロエタン		mg／L	3以下													
1, 1, 2－トリクロロエタン		mg／L	0.06以下													
1, 3－ジクロロプロペン		mg／L	0.02以下													
チウラム		mg／L	0.06以下													
シマジン		mg／L	0.03以下													
等項目	チオベンカルブ	mg／L	0.2以下													
	ベンゼン	mg／L	0.1以下													
	セレン及びその化合物	mg／L	0.1以下													
	1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下													
	ほう素及びその化合物	mg／L	230以下													
	ふっ素及びその化合物	mg／L	15以下													
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg／L	200以下													
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg／L	5以下													
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg／L	30以下													
	フェノール類含有量	mg／L	5以下													
	銅含有量	mg／L	3以下													
	亜鉛含有量	mg／L	2以下													
	溶解性鉄含有量	mg／L	10以下													
	溶解性マンガン含有量	mg／L	10以下													
	クロム含有量	mg／L	2以下													
	大腸菌数	CFU／100mL	日間平均800以下													
燐含有量	mg／L	16以下														
ダイオキシン類	pgTEQ／L	10以下														