

令和 8年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点 検 実 施 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分		細 別	月次集約日	5月1日	6月1日	7月1日	8月3日							
管 理 棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎								
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎								
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎								
埋 立 地	搬 入 道 路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎								
	洗 車 設 備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎								
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎								
	遮 水 工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎								
	護 岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎								
余 水 処 理 施 設	希 釈 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	中 和 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎								
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎								
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	酸 貯 留 槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	各 種 ポ ン プ	異音等	◎	◎	◎	◎								
	各 種 送 出 配 管	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎								
下 水 送 出 装 置	取 水 ポ ン プ	異音等	◎	◎	◎	◎								
	海 水 ポ ン プ	異音等	◎	◎	◎	◎								
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎								
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎								
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎								
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎								
	下 水 送 出 配 管	亀裂等	◎	◎	◎	◎								
	操 作 盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎								
	防凍のための措置	異常等	凍結による損壊の恐れのある部分がない											
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。 取水・中継ポンプの定期点検が完了し、 現在稼働中。	場内各施設の 不具合の発生 は無く、全体 施設は正常に 稼働中。									

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)