2026年10月9日現在

【放流水】2026年度

項　　目		単位	排出基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日				5月15日	6月8日	6月24日	8月5日	10月9日	9月29日						
採取日				4月20日	5月18日	6月4日	7月16日	8月12日	9月10日						
採水時刻				11:20	11:00	11:30	11:30	13:30	11:45						
天候				晴	晴	曇	晴	晴	曇						
気温				23.6	26.1	24.0	32.4	30.8	25.9						
水温		℃		19.2	24.4	23.5	31.4	28.4	26.8						
一般項目	水素イオン濃度（水素指数）（pH）		5.0以上9.0以下	8.6	8.6	8.5	8.8	8.7	8.5						
	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	90以下	8.7	6.2	5.4	4.2	5.9	5.5						
	浮遊物質量（SS）	mg／L	60以下	5.2	2.0	0.7	0.8	0.5未満	2.4						
	窒素含有量	mg／L	120以下	2.9	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4						
健康項目等	アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと					0.0005未満							
	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg／L	0.005以下					0.0005未満							
	カドミウム及びその化合物	mg／L	0.03以下					0.003未満							
	鉛及びその化合物	mg／L	0.1以下					0.01未満							
	有機リン化合物	mg／L	1以下					0.1未満							
	六価クロム化合物	mg／L	0.2以下					0.05							
	砒素及びその化合物	mg／L	0.1以下					0.005未満							
	シアン化合物	mg／L	1以下					0.1未満							
	ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下					0.0005未満							
	トリクロロエチレン	mg／L	0.1以下					0.002未満							
	テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下					0.0005未満							
	ジクロロメタン	mg／L	0.2以下					0.02未満							
	四塩化炭素	mg／L	0.02以下					0.002未満							
	1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下					0.004未満							
	1，1－ジクロロエチレン	mg／L	1以下					0.02未満							
	シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下					0.04未満							
	1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	3以下					0.001未満							
	1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	0.06以下					0.006未満							
	1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下					0.002未満							
	チウラム	mg／L	0.06以下					0.005未満							
	シマジン	mg／L	0.03以下					0.003未満							
	チオベンカルブ	mg／L	0.2以下					0.001未満							
	ベンゼン	mg／L	0.1以下					0.01未満							
	セレン及びその化合物	mg／L	0.1以下					0.008							
	1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下					0.05未満							
	ほう素及びその化合物	mg／L	230以下					2.9							
	ふっ素及びその化合物	mg／L	15以下					2.9							
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg／L	200以下					0.8							
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	5以下					0.5未満							
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	mg／L	30以下					0.5未満							
	フェノール類含有量	mg／L	5以下					0.1未満							
	銅含有量	mg／L	3以下					0.02未満							
	亜鉛含有量	mg／L	2以下					0.02未満							
	溶解性鉄含有量	mg／L	10以下					0.03未満							
	溶解性マンガン含有量	mg／L	10以下					0.03未満							
	クロム含有量	mg／L	2以下					0.05							
	大腸菌数	CFU／100mL	日間平均800以下					0							
	燐含有量	mg／L	16以下					0.05未満							
	ダイオキシン類	pgTEQ／L	10以下					0.065							